

医用气体工程竣工验收报告

项目名称	泰顺县人民医院综合服务能力提升项目-医用气体设备带系统工程		
建设单位	泰顺县人民医院		
监理单位	尚诚工程管理集团有限公司		
施工单位	浙江华健医用工程有限公司		
开工日期	2023年12月15日	竣工日期	2025年2月19日
施工单位意见: 本工程经检测: 医用中心供氧、吸引、空气系统各项技术参数符合国家标准 GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》、YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》、标准要求, 验收合格。 施工单位 (盖章): 浙江华健医用工程有限公司 项目负责人 (签字): 葛尚达 日期: 2025年2月19日			
监理单位意见: 监理单位 (盖章): 监理工程师 (签字): 徐显海 日期: 2025年2月19日			
建设单位意见: 同意 建设单位 (盖章): 项目负责人 (签字): 日期: 2025年2月19日			

工程竣工验收签到表

工程名称	泰顺县人民医院综合服务能力提升建设项目医用气体设备带系统工程			
建设单位	泰顺县人民医院		时间	2025.2.19
工程地点	泰顺县人民医院门诊、住院部			
验收内容	医用气体设备带系统			
参加单位及人员	参加单位	参加人员	职务	联系电话
	泰顺县卫生健康局	姜林明		15068277257
		胡江江		13618649110
	泰顺县人民医院	王明生		
		王明生		
		王明生		13638727662
		王明生		
	浙江鼎力工程项目管有限公司	叶乾乾		
	尚诚工程管理集团有限公司	邵文波		
		徐景滔		
浙江华健医用工程有限公司	蔡昌达			

内容记录:

验收中存在的问题已整改完成。