

质疑函

一、质疑供应商基本信息

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：新昌县中医院燃气锅炉设备改造项目

质疑项目的编号：SXWH2025-5-4

采购人名称：新昌县中医院（挂新昌县中医院医共体总院牌子）

采购文件获取日期：2025年06月20日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：招标文件第三部分招标项目范围及要求中第二项技术要求及其他要求的第（三）小项单台燃气热管蒸汽发生器技术参数表的第4条提出锅炉形式要求热管换热型式；第5条提出锅炉结构要求分离式热管结构；第6条提出锅炉材质要求炉体材质：Q345R/Q245R换热管：S31603/316L

事实依据：招标文件明确要求炉体材质Q345R/Q245R，换热管材质为不锈钢316的热管换热型式蒸汽发生器，且结构也明确分离式热管结构，原理是蒸汽加热水产生蒸汽，此类型蒸汽发生器针对的是国内某一品牌的蒸汽发生器。此招标文件采购清单参数具有倾向性、唯一性，排斥潜在投标人，不符合招标法《中华人民共和国招标投标法》（详见下列法律依据）。我司蒸汽发生器采用贯流式换热结构型式，换热器为冷凝器，炉体材质为碳钢材质，冷凝器材质为ND钢或不锈钢。这是否符合招标文件第三部分招标项目范围及要求中第二项技术要求及其他要求的第（三）小项单台燃气热管蒸汽发生器技术参数表的第4条-第6条技术要求？

法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第十八条：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。《中华人民共和国招标投标法》第二十条：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。《中华人民共和国招标投标法》第五十一条：招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：我司蒸汽发生器采用贯流式换热结构型式，换热器为冷凝器，炉体材质为碳钢材质，冷凝器材质为ND钢或不锈钢。这是否符合招标文件第三部分招标项目范围及要求中第二项技术要求及其他要求的第（三）小项单台燃气热管蒸汽发生器技术参数表的第4
一步的说明，以便我司更好的理解招标文件及贵方的需

法定代表人（

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分
4. 质疑函的质疑事项应具体、明
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事
6. 质疑供应商为自然人的，质疑表人、主要负责人，或者其授权