

喀什市第二十八中学 D 楼 4 号、5 号房静电地板 更换 2025 年 7（至）9 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10 号）等有关规定，现将喀什市第二十八中学 D 楼 4 号、5 号机房静电地板更换 2025 年 7（至）9 月采购意向公开如下：\

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	喀什市第二十八中学 D 楼 4 号、5 号机房静电地板更换	1、拆除原有机房静电地板 168 m ² ； 2、更换静电地板（1. 陶瓷活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成。2. 地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、陶瓷贴面组成。3. 地板规格：602*602*40mm 4. 地板厚度极限公差：±0.3mm。5. 地板边长极限公差：0-0.4mm。6. 表面平整度≤0.6mm 相邻边垂直度≤0.3mm7. 地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥180kg 时挠度≤2.0mm。8. 贴面材料：象牙白陶瓷贴面。9. 贴面耐磨性能：≥1000 转（耐磨 10 年左右）。10. 嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落。11. 注水泥孔盖打开后须观察水泥是完全饱满并保证水泥坚硬。12. 支撑架：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。包含安装所需配件、搬运费、安装费）168 m ² 3、垃圾清运 1 项。	4.787	2025 年 9 月	



--	--	--	--	--	--

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

