

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：___宜春嘉安贸易中心___
地址：江西省宜春市万载县株潭镇湘赣路 49 号___ 邮编：___ 336105___
联系人：___张惠平___ 联系电话：___ 18355838015___
授权代表：___张惠平___
联系电话：___ 18355838015___
地址：江西省宜春市万载县株潭镇湘赣路 49 号___ 邮编：___ 336105___

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购
质疑项目的编号：___KHZF2024-05___ 包号：___ 1___
采购人名称：___浙江开化经济开发区管理委员会、开化县科创投资集团有限公司___
采购文件获取日期：___ 2024 年 12 月 30 日___

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：招标文件采购清单第 2 项移动式消防炮技术参数要求中：“5. 水平旋转 $\geq 120^{\circ}$ ；7. 总重量 $\leq 40\text{kg}$ 。”我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“5. 水平旋转 $\geq 90^{\circ}$ ；7. 总重量 $\leq 42\text{kg}$ 。”

事实依据：招标文件采购清单第 2 项移动式消防炮技术参数要求中：“5. 水平旋转 $\geq 120^{\circ}$ ；7. 总重量 $\leq 40\text{kg}$ 。”

2	移动式消防炮	1. 用于石油化工、厂房、仓库等火灾的扑救，水和泡沫两用，电驱动； 2. 流量 $\geq 60\text{L/s}$ ； 3. 射程 $\geq 70\text{m}/1.0\text{Mpa}$ ； 4. 最大俯角 $\leq 30^{\circ}$ ，最大仰角 $\geq 70^{\circ}$ ； 5. 水平旋转 $\geq 120^{\circ}$ ； 6. 最大喷雾角 $\geq 120^{\circ}$ ； 7. 总重量 $\leq 40\text{kg}$ ； 8. 炮头可自动调压、压力喷射恒定、可加装发泡管； 9. 手动、遥控操作方式且遥控距离 $\geq 150\text{m}$ ； 10. 电池续航时间 $\geq 3\text{h}$ 并可快速更换； 11. 内扣式进水口 ≥ 2 个 80mm； 12. 固定方式：支架式（钢钉）； 13. 射流形式为直流、开花、喷雾； 14. 控制系统具有防爆功能。	套	3	30000
---	--------	---	---	---	-------

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件;
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准;
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 2: 招标文件采购清单第 4 项便携式移动消防炮技术参数要求中:“6. 俯仰角度 $\geq 20^{\circ}$ - 60° ;” 我司根据市场调查发现,此招标参数指向性明显,而且市面上能满足此参数的不足三家,显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求,实现锁定特定供应商、特定产品的目的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“6. 俯仰角度 $\geq 20^{\circ}$ - 55° 。”

事实依据: 招标文件采购清单第 4 项便携式移动消防炮技术参数要求中:“6. 俯仰角度 $\geq 20^{\circ}$ - 60° ;”

4	便携式移动消防炮	1. 适用于油罐冷却、大跨度厂房、高层灭火; ; 2. 能够快速布置, 体积小, 操作简单; ; 3. 重量 $\leq 15\text{kg}$; ;	套	1	8200
		4. 流量 ≥ 30 升/秒; ; 5. 有效射程 ≥ 50 米; ; 6. 俯仰角度 $\geq 20^{\circ}$ - 60° ; ; 7. 优于防腐铝合金材质; ; 8. 80mm 单管内扣式进水口。			

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;

- (三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四) 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五) 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七) 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项3：招标文件采购清单第5项6米拉梯技术参数要求中：“竹制,经过防腐处理,高度 $\geq 6100\text{mm}$,宽度 $\geq 440\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”根据XF 137-2007《消防梯》标准,6米拉梯的宽度和梯蹬间距并不是越长越好,参数较为单一,不符合XF 137-2007《消防梯》标准的要求,因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求,实现锁定特定供应商、特定产品的目的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“竹制,经过防腐处理,高度 $\geq 6100\text{mm}$,宽度 $300\pm 3\text{mm}$,梯蹬间距 $280\pm 2\text{mm}$,质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

事实依据:(1)招标文件采购清单第5项6米拉梯技术参数要求中：“竹制,经过防腐处理,高度 $\geq 6100\text{mm}$,宽度 $\geq 440\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

5	6米拉梯	竹制,经过防腐处理,高度 $\geq 6100\text{mm}$,宽度 $\geq 440\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。	套	6	1200
---	------	---	---	---	------

(2) XF 137-2007《消防梯》标准的要求:

消防梯的基本参数应符合表1的规定。								
表 1								
结构形式	工作长度/m		最小梯宽/mm		整梯质量		梯蹬间距/mm	
	标称尺寸	允许偏差	标称尺寸	允许偏差	标称质量/kg	允许偏差	标称尺寸	允许偏差
单杠梯	3	± 0.1	250	± 2	≤ 12	$\pm 5\%$	280 300 340	± 2
挂钩梯	4	± 0.1	250	± 2	≤ 12			
二节拉梯	6	± 0.2	300	± 3	≤ 35			
	9	± 0.2	300	± 3	≤ 53			
三节拉梯	12	± 0.3	350	± 4	≤ 95			
	15	± 0.3	350	± 4	≤ 120			
其他结构消防梯	3~15	± 0.2	300	± 3	≤ 120			

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 4：招标文件采购清单第 6 项 9 米拉梯技术参数要求中：“竹制, 经过防腐处理, 高度 $\geq 9100\text{mm}$, 宽度 $\geq 440\text{mm}$, 梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$, 质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”根据 XF 137-2007 《消防梯》标准, 9 米拉梯的高度、宽度和梯蹬间距并不是越长越好, 参数较为单一, 不符合 XF 137-2007 《消防梯》标准的要求, 因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求, 实现锁定特定供应商、特定产品的目的, 属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“竹制, 经过防腐处理, 高度 $9000 \pm 200\text{mm}$, 宽度 $300 \pm 3\text{mm}$, 梯蹬间距 $280 \pm 2\text{mm}$, 质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

事实依据：（1）招标文件采购清单第 6 项 9 米拉梯技术参数要求中：“竹制, 经过防腐处理, 高度 $\geq 9100\text{mm}$, 宽度 $\geq 440\text{mm}$, 梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$, 质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

6	9 米拉梯	竹制, 经过防腐处理, 高度 $\geq 9100\text{mm}$, 宽度 $\geq 440\text{mm}$, 梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$, 质量 $\leq 45\text{kg}$, 需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。	套	4	1600
---	-------	---	---	---	------

（2）XF 137-2007 《消防梯》标准的要求：

消防梯的基本参数应符合表1的规定。								
表 1								
结构形式	工作长度/m		最小梯宽/mm		整梯质量		梯蹬间距/mm	
	标称尺寸	允许偏差	标称尺寸	允许偏差	标称质量/kg	允许偏差	标称尺寸	允许偏差
单杠梯	3	±0.1	250	±2	≤12	±5%	280 300 340	±2
挂钩梯	4	±0.1	250	±2	≤12			
二节拉梯	6	±0.2	300	±3	≤35			
	9	±0.2	300	±3	≤53			
三节拉梯	12	±0.3	350	±4	≤95			
	15	±0.3	350	±4	≤120			
其他结构消防梯	3~15	±0.2	300	±3	≤120			

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 5：招标文件采购清单第 7 项 15 米拉梯技术参数要求中：“选用优质铝合金，经过防腐处理，高度≥15000mm，宽度≥440mm，梯蹬间距≥340mm。重量小于 90kg。”根据 XF 137-2007《消防梯》标准，15 米拉梯的高度、宽度和梯蹬间距并不是越长越好，参数较为单一，不符合 XF 137-2007《消防梯》标准的要求，因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“选用优质铝合金，经过防腐处理，高度 15000±300mm，宽度 350±4mm，梯蹬间距 300±2mm。重量小于 90kg。”

事实依据：（1）招标文件采购清单第 7 项 15 米拉梯技术参数要求中：“选用优质铝合金，经过防腐处理，高度≥15000mm，宽度≥440mm，梯蹬间距≥340mm。重量小于 90kg。”

7	15 米拉梯	选用优质铝合金, 经过防腐处理, 高度 $\geq 15000\text{mm}$, 宽度 $\geq 440\text{mm}$, 梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$ 。重量小于 90kg 。	套	3	10600
---	--------	---	---	---	-------

(2) XF 137-2007 《消防梯》标准的要求:

消防梯的基本参数应符合表1的规定。								
表 1								
结构形式	工作长度/m		最小梯宽/mm		整梯质量		梯蹬间距/mm	
	标称尺寸	允许偏差	标称尺寸	允许偏差	标称质量/kg	允许偏差	标称尺寸	允许偏差
单杠梯	3	± 0.1	250	± 2	≤ 12	$\pm 5\%$	280 300 340	± 2
挂钩梯	4	± 0.1	250	± 2	≤ 12			
二节拉梯	6	± 0.2	300	± 3	≤ 35			
	9	± 0.2	300	± 3	≤ 53			
三节拉梯	12	± 0.3	350	± 4	≤ 95			
	15	± 0.3	350	± 4	≤ 120			
其他结构消防梯	3~15	± 0.2	300	± 3	≤ 120			

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件;

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准;

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 6: 招标文件采购清单第 8 项挂钩梯技术参数要求中:“选用优质毛竹或铝合金, 经过防腐处理, 高度 $\geq 3100\text{mm}$, 梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$, 质量 $\leq 8\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”根据 XF 137-2007 《消防梯》标准, 挂钩梯的高度和梯蹬间距并不是越长越好, 参数较为单一, 不符合 XF 137-2007 《消防梯》标准的要求, 因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求, 实现锁定特定供应商、特定产品的目的, 属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“选用优质毛竹或铝合金, 经过防腐处理, 高度 $4000 \pm 100\text{mm}$,

梯蹬间距 $340 \pm 2\text{mm}$ ，质量 $\leq 10.5\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

事实依据：招标文件采购清单第8项挂钩梯技术参数要求中：“选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理，高度 $\geq 3100\text{mm}$ ，梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$ ，质量 $\leq 8\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

8	挂钩梯	选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理，高度 $\geq 3100\text{mm}$ ，梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$ ，质量 $\leq 8\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。	套	6	540
---	-----	--	---	---	-----

(2) XF 137-2007 《消防梯》标准的要求：

消防梯的基本参数应符合表1的规定。								
表 1								
结构形式	工作长度/m		最小梯宽/mm		整梯质量		梯蹬间距/mm	
	标称尺寸	允许偏差	标称尺寸	允许偏差	标称质量/kg	允许偏差	标称尺寸	允许偏差
单杠梯	3	± 0.1	250	± 2	≤ 12	$\pm 5\%$	280 300 340	± 2
挂钩梯	4	± 0.1	250	± 2	≤ 12			
二节拉梯	6	± 0.2	300	± 3	≤ 35			
	9	± 0.2	300	± 3	≤ 53			
三节拉梯	12	± 0.3	350	± 4	≤ 95			
	15	± 0.3	350	± 4	≤ 120			
其他结构消防梯	3~15	± 0.2	300	± 3	≤ 120			

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 7：招标文件采购清单第 9 项单杠梯技术参数要求中：“选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理，高度≥4100mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤10kg。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”根据 XF 137-2007 《消防梯》标准，单杠梯的单杠梯的长度一般是在 3 米左右，并不是≥4.1 米，不符合 XF 137-2007 《消防梯》标准的要求，因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理，高度 3000±100mm，梯蹬间距 340±2mm，质量≤10kg。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

事实依据：招标文件采购清单第 9 项单杠梯技术参数要求中：“选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理，高度≥4100mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤10kg。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

9	单杠梯	选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理，高度≥4100mm，梯蹬间距≥340mm，质量≤10kg。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。	套	3	460
---	-----	--	---	---	-----

(2) XF 137-2007 《消防梯》标准的要求：

消防梯的基本参数应符合表1的规定。								
表 1								
结构形式	工作长度/m		最小梯宽/mm		整梯质量		梯蹬间距/mm	
	标称尺寸	允许偏差	标称尺寸	允许偏差	标称质量/kg	允许偏差	标称尺寸	允许偏差
单杠梯	3	±0.1	250	±2	≤12	±5%	280 300 340	±2
挂钩梯	4	±0.1	250	±2	≤12			
二节拉梯	6	±0.2	300	±3	≤35			
	9	±0.2	300	±3	≤53			
三节拉梯	12	±0.3	350	±4	≤95			
	15	±0.3	350	±4	≤120			
其他结构消防梯	3~15	±0.2	300	±3	≤120			

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

- (三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四) 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五) 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七) 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 8：招标文件采购清单第 16 项高倍数泡沫发生器技术参数要求中：“1. 若无叶轮（重量≤10kg），可由单人携带操作；有叶轮（推车式、铜制叶片、叶片数量≥6 片、重量≤25kg），带有防护罩和发泡网（含 1 个备用发泡网），均可手动开关。”该项要求并不明确，违反了财库〔2021〕22 号《政府采购需求管理办法》第九条。建议参数修改为：“1. 若无叶轮（重量≤10kg），可由单人携带操作；带有防护罩和发泡网（含 1 个备用发泡网），均可手动开关；”

招标文件采购清单第 16 项高倍数泡沫发生器技术参数要求中：“6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”指定了出具检测报告的机构和级别，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家认可的消防产品检测机构出具的检测报告。”

事实依据：招标文件采购清单第 16 项高倍数泡沫发生器技术参数要求中：“1. 若无叶轮（重量≤10kg），可由单人携带操作；有叶轮（推车式、铜制叶片、叶片数量≥6 片、重量≤25kg），带有防护罩和发泡网（含 1 个备用发泡网），均可手动开关；”“6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”

16	高倍数泡沫发生器	1. 若无叶轮（重量≤10kg），可由单人携带操作；有叶轮（推车式、铜制叶片、叶片数量≥6 片、重量≤25kg），带有防护罩和发泡网（含 1 个备用发泡网），均可手动开关； 2. 发泡倍数≥500； 3. 能达到≥150m³/min 的发泡量； 4. 工作压力 0.3-1.0Mpa； 5. 耐高温、耐腐蚀性能良好，可在易燃易爆场所使用； 6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。	套	1	5500
----	----------	--	---	---	------

法律依据：(1) 财库〔2021〕22 号《政府采购需求管理办法》第九条 采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。

技术要求和商务要求应当客观,量化指标应当明确相应等次,有连续区间的按照区间划分等次。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目,应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求,并尽可能明确其中的客观、量化指标。

(2)《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件;

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准;

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

(3)财政部于2024年10月17日发布的中华人民共和国财政部政府采购信息公告(第二千四百九十八号)投诉处理结果公告中,投诉事项为招标文件指定检测机构的级别和检测报告类型的要求属于以不合理条件限制或者排斥潜在供应商。处理结果为:“投诉事项成立,责令采购人重新开展采购活动。”网址链接: https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/202410/t20241017_3945801.htm。网页截图:



中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

国库司

(政府采购管理办公室)

2024年12月29日 星期六

请输入关键词

国库司

搜索

返回顶部

当前位置: 首页>专题>政府采购管理

中华人民共和国财政部政府采购信息公告 (第二千四百九十八号)

投诉处理结果公告

一、项目编号: MB1E202681710830916800-QC

二、项目名称: 湖南省消防救援总队“自然灾害应急救援能力提升工程”消防装备建设项目(器材类-包18)

三、相关当事人

投诉人: 湖南紫川电子科技有限公司(以下称投诉人)

地 址: 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号钰龙天下佳园二期综合楼3栋514、515、516、517室-1082

被投诉人1: 湖南省消防救援总队

地 址: 湖南省长沙市岳麓区燕航路200号

被投诉人2: 湖南正源项目管理咨询有限公司(以下称代理机构)

地 址: 长沙市雨花区韶山路488号东一国际大厦1128房

四、基本情况

投诉人因对代理机构就本项目作出的质疑答复不满,向本机关提起投诉。投诉事项为招标文件指定检测机构级别和检测报告类型的要求属于以不合理条件限制或者排斥潜在供应商,本机关依法调查并作出处理决定。

五、处理依据及结果

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第三十一条第(一)项的规定,投诉事项成立,责令采购人重新开展采购活动。

发布日期: 2024年10月17日



【大 中 小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



财政部微信



财政部视频号



财政部官方微博



移动客户端 Android下载



移动客户端 iPhone下载

质疑事项 9: 招标文件采购清单第 17 项中倍数泡沫发生器技术参数要求中:“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”指定了出具检测报告的机构和级别,违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家认可的消防产品检测机构出具的检测报告。”

事实依据: 招标文件采购清单第 17 项中倍数泡沫发生器技术参数要求中:“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”

11

17	中倍数泡沫发生器	1. 器材轻便，可由单人携带操作，可手动开关； 2. 重量≤9kg； 3. 发泡倍数 50-200； 4. 能达到≥15m³/min 的发泡量； 5. 工作压力 0.3-1.0Mpa； 6. 导流槽≥5 个，2 层发泡网； 7. 耐高温、耐腐蚀性能良好，可在易燃易爆场所使用； 8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。	套	2	6500
----	----------	---	---	---	------

法律依据：（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

（2）财政部于 2024 年 10 月 17 日发布的中华人民共和国财政部政府采购信息公告（第二千四百九十八号）投诉处理结果公告中，投诉事项为招标文件指定检测机构的级别和检测报告类型的要求属于以不合理条件限制或者排斥潜在供应商。处理结果为：“投诉事项成立，责令采购人重新开展采购活动。”网址链接：https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfugaigouguanli/202410/t20241017_3945801.htm。网页截图：



当前位置: 首页 > 专题 > 政府采购管理

中华人民共和国财政部政府采购信息公告 (第二千四百九十八号)

投诉处理结果公告

一、项目编号: MB1E202681710830916800-QC

二、项目名称: 湖南省消防救援总队“自然灾害应急救援能力提升工程”消防装备建设项目(器材类-包18)

三、相关当事人

投诉人: 湖南崇川电子科技有限公司(以下称投诉人)

地址: 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号佳龙天下佳园二期综合楼3栋514、515、516、517室-1082

被投诉人1: 湖南省消防救援总队

地址: 湖南省长沙市岳麓区麓航路200号

被投诉人2: 湖南正源项目管理咨询有限公司(以下称代理机构)

地址: 长沙市雨花区韶山北路488号东一国际大厦1128房

四、基本情况

投诉人因对代理机构就本项目作出的质疑答复不满,向本机关提起投诉。投诉事项为招标文件指定检测机构级别和检测报告类型的要求属于以不合理条件限制或者排斥潜在供应商。本机关依法调查并作出处理决定。

五、处理依据及结果

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第三十一条第(一)项的规定,投诉事项成立,责令采购人重新开展采购活动。

发布日期: 2024年10月17日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图

联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



财政部微博



财政部视频号



财政部
官方微博号



移动客户端
Android下载



移动客户端
iPhone下载

质疑事项 10: 招标文件采购清单第 34 项电子气象仪技术参数要求中: “测量单位: 米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里 (海里/小时); 测量范围: 1.1~20M/S; 60~3937FM 或 0.5~44.7MPH; 0.4~38.8KNT; 1~8BFT; 0.8~72KMH; 准确度: +/-3%; 解析度: 0.1m/s; 反映时间: 不超过 2 秒; 湿度测量: 量程范围: 0%~100RH; 准确度: +/-3%; 解析度: 0.1%; 反应时间: ≤15 秒; 操作环境: -40℃~85℃; 大气压力测量: 单位: hPa(mbar), (inHg); 量程范围: 400~1100hPa(11.8~32.5inHg); 准确度+/-3Pa; 解析度 1hPa; 反应时间: ≤15 秒; 露点测量: 单位: °C 或者华氏度; 准确度: +/-2°C; 量程: 0~50; 海拔高度测量: 单位: Meter 米/Feet 尺; 量程: -600to+7000 米/-900to9000 尺; 1、风速, 温度, 湿度, 露点, 大气压力, 薄福, 风寒指数, 海拔高度测量;

- 2、LCD 双显示；
- 3、在一定时间内自动关机及风寒指数；
- 4、多单位显示：米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）；
- 5、最大/最小/平均值锁定功能；
- 6、米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）；7、可显示过去不少于 16 小时以来的气压进站情况，据此预报未来天气，并能对风暴到来进行预警；
- 8、面板按键可选不小于 5 种风度单位 m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr；
- 9、记录最大及平均数据；
- 10、设有警报功能；
- 11、低电量指示”

我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“1.提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告；

2.可检测事故现场风向、风速、温度、湿度、气压等气象参数,图表模式显示，可存储≥200组数据，响应时间：≤1 秒。测量范围：温度约：-29~70℃，海拔高度约：-500~9000m，气压约：870~1080hpa，相对湿度约：5~90%；

- 3.具备数据传输功能；
- 4.配备三脚架。”

事实依据：招标文件采购清单第 34 项电子气象仪技术参数要求：

34	电子气象仪	测量单位：米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）；测量范围：1.1~20M/S;60~3937FM 或 0.5~44.7MPH; 0.4~38.8KNT;1~8BFT; 0.8~72KMH; 准确度：+/-3%；解析度：0.1m/s;反映时间：不超过 2 秒；湿度测量：量程范围：0%~100%RH；准确度：+/-3%；解析度：0.1%；反应时间：≤15 秒；操作环境：-40℃~85℃；大气压力测量：单位：hPa(mbar), (inHg)；量程范围：400~1100hPa(11.8~32.5inHg)；准确度+/-3Pa；解析度 1hPa；反应时间：≤15 秒；露点测量：单位：℃或者华氏度；准确度：+/-2℃；量程：0~50；海拔高度测量：单位：Meter 米/Feet 尺；量程：-600to+7000 米/-900to9000 尺； 1、风速，温度，湿度，露点，大气压力，薄福，风寒指	套	2	1150
----	-------	---	---	---	------

		数，海拔高度测量； 2、LCD 双显示； 3、在一定时间内自动关机及风寒指数； 4、多单位显示：米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）； 5、最大/最小/平均值锁定功能； 6、米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）； 7、可显示过去不少于 16 小时以来的气压进站情况，据此预报未来天气，并能对风暴到来进行预警； 8、面板按键可选不小于 5 种风度单位 m/s, ft/min, MPH, knots, Km/hr； 9、记录最大及平均数据； 10、设有警报功能； 11、低电量指示			
--	--	--	--	--	--

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 11：招标文件采购清单第 54 项电动破拆工具组技术参数要求中：“电动扩张器：最大扩张力：不小于 12.5 吨；最小扩张力：不小于 4.0 吨；最大扩张距离：不小于 480 毫米；最大牵引力：不小于 4 吨；牵引距离：不小于 350 毫米；” 我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“电动扩张器：最大扩张力：不小于 12.5 吨；最小扩张力：不小于 4.0 吨；最大扩张距离：不小于 480 毫米；最大牵引力：不小于 4 吨；牵引距离：不小于 350 毫米；”

寸（长 x 宽 x 高）：不大于 1050x 400 x 300 毫米；”

事实依据：招标文件采购清单第 54 项电动破拆工具组技术参数要求中：“电动扩张器：最大扩张力：不小于 12.5 吨；最小扩张力：不小于 4.0 吨；最大扩张距离：不小于 480 毫米；最大牵引力：不小于 4 吨；牵引距离：不小于 350 毫米；”

54	电动破拆工具组	电动扩张器：最大扩张力：不小于 12.5 吨；最小扩张力：不小于 4.0 吨； 最大扩张距离：不小于 480 毫米；最大牵引力：不小于 4 吨；牵引距离：不小于 350 毫米；尺寸（长 x 宽 x 高）：不大于 950x 300 x 300 毫米；重量：不大于 21 千克；保护等级：不小于 IP54；噪声≤1 米，不大于 80 分贝；另配置：备用电池不少于 1 块，充电器不少于 1 个。 电动剪切钳：最大剪切力：不小于 35 吨；最大剪切开孔：不小于 150 毫米；尺寸（长 x 宽 x 高）：不大于 950 x 300 x 300 毫米；重量：不大于 19 千克；保护等级：	套	1	285000
----	---------	--	---	---	--------

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 12：招标文件采购清单第 103 项大型水力排烟机技术参数要求中：“3.2 最大排烟量 ≥60000m³/h。” 我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“3.2 最大排烟量 ≥60000m³/h。”

事实依据：招标文件采购清单第103项大型水力排烟机技术参数要求中：“3.2 最大排烟量≥60000m3/h。”

103	大型水力排烟机	1、总体要求：符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 2、主要用途：用于灾害现场排烟和送风。 3、主要技术要求： 3.1驱动形式可为水力驱动。 3.2最大排烟量≥60000m3/h。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。	套	1	13500
-----	---------	--	---	---	-------

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 13：招标文件采购清单第109项消防灭火机器人技术参数要求中：“1.15 全景监控功能：可以远程显示机器人本体 360 度 影像；”“4.2 具有图像防抖动功能：具备前方、后方、及机器人周围 360 度全景影像采集并实时传输的功能，数据传输方式为无线传输采用加密信号。具备投屏功能。” 我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议删除。

招标文件采购清单第109项消防灭火机器人技术参数要求中：“3.2 配置探测传感器和摄像机，实现对现场不同高度的有毒可燃气体、音视频，环境进行测分析。”任何探测器都只能单一时

间对单一范围进行探测，此条参数描述有误，违反了财库〔2021〕22号《政府采购需求管理办法》第四条 采购需求应当具备科学性的要求。建议删除“不同高度”。

事实依据：招标文件采购清单第109项消防灭火机器人技术参数要求：

109	消防灭火机器人	1.14·视频传输距离：≥500m； 1.15·全景监控功能：可以远程显示机器人本体·360·度·影像； 1.16·自动喷淋降温功能：对机器人本体进行喷淋冷却，形成机器人整机的水幕覆盖；	套	2	775000
		3、机器人侦察系统 3.1·通过配置气体仪表，环境监测模块，红外摄像机、红外热像仪、拾音器等车载设备，可以对事故现场·CO2、CH4、CO·等不少于·8·种有毒有害气体，灾区环境工况、视频、音频进行远程侦察； 3.2·配置探测传感器和摄像机，实现对现场不同高度的有毒可燃气体、音视频，环境进行测分析。 4、遥控终端配置参数 4.1·显示屏：不小于10英寸高亮度液晶屏； 4.2·基本功能：遥控器与监视器一体式便携设计，配套人体工程学背带；可同时观看以及控制，将现场周围的环境图像稳定的呈现给远处的操控人员，可实时的显示电池、机器人坡度角、方位角状态、有毒有害气体浓度报警信息等，控制机器人前进、后退、转向等运动；控制水炮做上、下、左、右、直流、雾化、自摆动等动作。具有图像防抖动功能；具备前方、后方、及机器人周围360·度全景影像采集并实时传输的功能，数据传输方式为无线传输采用加密信号。具备投屏功能。			

法律依据：（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

（2）财库〔2021〕22号《政府采购需求管理办法》第四条 采购需求管理应当遵循科学合理、

厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。

质疑事项 14：招标文件采购清单第 126 项防水定位对讲机技术参数要求中：“符合 GB3836.1-2010 和 GB3836.4-2010 标准；符合 GB12476.1-2013 和 GB12476.4-2010 标准；”此条参数不符合目前对于对讲机的要求，常规对讲机只需要提供型号核准证和防爆证即可。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“提供与投标产品型号一致的对讲机型号核准证以及防爆证。”

事实依据：招标文件采购清单第 126 项防水定位对讲机技术参数要求中：“符合 GB3836.1-2010 和 GB3836.4-2010 标准；符合 GB12476.1-2013 和 GB12476.4-2010 标准；”

126	防水定位对讲机	符合·GB3836.1-2010·和·GB3836.4-2010·标准； 符合·GB12476.1-2013·和·GB12476.4-2010·标准； 可在易爆危险区域·1·区和·2·区安全使用的数字防爆机。 采用本质安全型防爆技术,具有丰富的数字应用功能,出色的语音品质,同时拥有。 安全可靠的防爆功能,是爆炸性气体和可燃性粉尘的危险环境中最理想的专业通讯对讲设备。 主要功能： 工作制式：支持·DMR·、PDT·、模拟制式； 工作模式：支持直通模式下的数字和模拟业务,支持中转模式下的数字和模拟业务,·支持·PDT·集群业务； 语音业务：个呼、组呼、系统全呼、广播呼叫、优先呼叫、回叫、包容呼叫等；	套	4	4760
-----	---------	---	---	---	------

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 15：招标文件采购清单第 180 项抗溶性泡沫技术参数要求中：“1、符合国家标准 GB15308-2006 抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件（评审时查验原件）；” 本项目采购内容多，投标供应商多为集成代理商而非制造商，而检测报告原件是制造商持有的，无法在评审时提供，且投标供应商对投标时提供的材料的真实性负责，评审时提供检测报告复印件已经可以证明投标产品的技术参数。因此我公司质疑此要求是不合理的，限制了供应商参与本项目，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“1、符合国家标准 GB15308-2006 抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件；”

事实依据：招标文件采购清单第 180 项抗溶性泡沫技术参数要求中：“1、符合国家标准 GB15308-2006 抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件（评审时查验原件）；”

180	抗溶性泡沫	“适用于扑灭·B·类火灾、醇类等水溶性液体燃料火灾，耐寒耐海水，·要求产品混合比为·6：94；·， 功能要求：·，· 1、·符合国家标准·GB15308-2006 抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件（评审时查验原件）；·， 2、·凝固点：≤-10℃；·， 3、·抗冻结、融化性，·无可见分层和非均相；·， 4、·比流动性，在≤-9℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量；·， 5、·PH·值温度处理前：7.0~9.5，·温度处理后：7.0~9.5；·， 6、·表面张力：≤18；·， 7、·界面张力：≤·2.5；·， 8、·扩散系数，·温度处理前：正值；·， 9、·腐蚀率，·Q235A·钢片≤7.5；3A21·铝片≤7.5；·，	吨	5	6280
-----	-------	--	---	---	------

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

- (五) 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六) 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七) 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 15：招标文件采购清单第 37 项消防用红外热像仪技术参数要求中：“7、高温环境工作时长：80℃时可工作≥30 分钟，150℃可使用≥10 分钟，260℃可使用≥10 分钟或优于。”根据 XF/T635-2006《消防用红外热像仪》的规定，热像仪在特定环境温度持续工作时间为：(1) 80℃时，30 min；(2) 120℃时，10 min；(3) 260℃时，5 min；但是本项目的此项要求远超国家标准，我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“7、高温环境工作时长：80℃时可工作≥30 分钟，120℃可使用≥10 分钟，260℃可使用≥5 分钟或优于。”

事实依据：(1) 招标文件采购清单第 37 项消防用红外热像仪技术参数要求中：“7、高温环境工作时长：80℃时可工作≥30 分钟，150℃可使用≥10 分钟，260℃可使用≥10 分钟或优于。”

37	消防用红外热像仪	1、红外探测器分辨率：384*288；采样帧速率≥60 帧/秒。 2、≥3.5 英寸显示屏，支持屏幕亮度自动调节；屏幕分辨率≥640*480，图像帧频≥60Hz，波长范围：8-14 μm。 3、测温范围：-20℃~+1200℃或优于，自动切换量程。 4、噪声等效温差(NETD)：≤50mK。 5、空间分辨率：≤2.5mrad。 6、探测模式：支持红外模式和可见光模式，2 种模式可快速切换，可见光分辨率不低于 500 万像素。 7、高温环境工作时长：80℃时可工作≥30 分钟，150℃可使用≥10 分钟，260℃可使用≥10 分钟或优于。 8、显示模式：≥8 种。 9、存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持在本机删除视频图片，无须连接电脑。	套	2	39000	+
----	----------	---	---	---	-------	---

(2) 根据 XF/T635-2006《消防用红外热像仪》的规定，热像仪在特定环境温度持续工作时间为：(1) 80℃时，30 min；(2) 120℃时，10 min；(3) 260℃时，5 min；附 XF/T635-2006《消防用红外热像仪》截图。

6.3.8 连续稳定工作时间 将热像仪按照 7.5.8 的方法进行试验,连续稳定工作时间不应小于 2 h。	
6.3.9 特定环境温度持续工作时间 救助型热像仪在特定环境温度下的持续工作时间如下: a) 80℃时,30 min; b) 120℃时,10 min; c) 260℃时,5 min。	XF/T 635—2006
6.3.10 抗跌落性能 热像仪以三个方向(X/Y/Z)从 1 m 高度各自由跌落到硬质地面一次后,检查热像仪功能,应符合 6.2 的规定(把手如损坏,允许更换)。	
6.3.11 外壳防护 救助型热像仪应符合 GB 4208—1993 外壳防护等级中 IP67 的要求;检测型热像仪应符合 GB 4208—1993 外壳防护等级中 IP54 的要求。	
6.3.12 环境适应性能	

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条...采购人或者采购代理机构有下列情形之一的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件;
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准;
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

四、与质疑事项相关的质疑请求

(1) 请求:招标文件采购清单第 2 项移动式消防炮技术参数要求中:“5. 水平旋转 $\geq 120^{\circ}$; 7. 总重量 $\leq 40\text{kg}$ 。”建议参数修改为:“5. 水平旋转 $\geq 90^{\circ}$; 7. 总重量 $\leq 42\text{kg}$ 。”

(2) 招标文件采购清单第4项便携式移动消防炮技术参数要求中：“6. 俯仰角度 $\geq 20^{\circ}$ - 60° ；”建议参数修改为：“6. 俯仰角度 $\geq 20-55^{\circ}$ ”

(3) 招标文件采购清单第5项6米拉梯技术参数要求中：“竹制,经过防腐处理,高度 $\geq 6100\text{mm}$,宽度 $\geq 440\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”建议参数修改为：“竹制,经过防腐处理,高度 $\geq 6100\text{mm}$,宽度 $300\pm 3\text{mm}$,梯蹬间距 $280\pm 2\text{mm}$,质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

(4) 招标文件采购清单第6项9米拉梯技术参数要求中：“竹制,经过防腐处理,高度 $\geq 9100\text{mm}$,宽度 $\geq 440\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”建议参数修改为：“竹制,经过防腐处理,高度 $9000\pm 200\text{mm}$,宽度 $300\pm 3\text{mm}$,梯蹬间距 $280\pm 2\text{mm}$,质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

(5) 招标文件采购清单第7项15米拉梯技术参数要求中：“选用优质铝合金,经过防腐处理,高度 $\geq 15000\text{mm}$,宽度 $\geq 440\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$ 。重量小于 90kg 。”建议参数修改为：“选用优质铝合金,经过防腐处理,高度 $15000\pm 300\text{mm}$,宽度 $350\pm 4\text{mm}$,梯蹬间距 $300\pm 2\text{mm}$ 。重量小于 90kg 。”

(6) 招标文件采购清单第8项挂钩梯技术参数要求中：“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $\geq 3100\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 8\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”建议参数修改为：“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $4000\pm 100\text{mm}$,梯蹬间距 $340\pm 2\text{mm}$,质量 $\leq 10.5\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

(7) 招标文件采购清单第9项单杠梯技术参数要求中：“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $\geq 4100\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 10\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”建议参数修改为：“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $3000\pm 100\text{mm}$,梯蹬间距 $340\pm 2\text{mm}$,质量 $\leq 10\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

(8) 招标文件采购清单第16项高倍数泡沫发生器技术参数要求中：“1. 若无叶轮（重量 $\leq 10\text{kg}$ ），可由单人携带操作；有叶轮（推车式、铜制叶片、叶片数量 ≥ 6 片、重量 $\leq 25\text{kg}$ ），带有防护罩和发泡网（含1个备用发泡网），均可手动开关；”建议参数修改为：“1. 若无叶轮（重量 $\leq 10\text{kg}$ ），可由单人携带操作；带有防护罩和发泡网（含1个备用发泡网），均可手动开关；”

(9) 招标文件采购清单第 16 项高倍数泡沫发生器技术参数要求中：“6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”建议参数修改为：“6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家认可的消防产品检测机构出具的检测报告。”

(10) 招标文件采购清单第 17 项中倍数泡沫发生器技术参数要求中：“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”建议参数修改为：“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家认可的消防产品检测机构出具的检测报告。”

(11) 招标文件采购清单第 34 项电子气象仪技术参数建议参数修改为：“1. 提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告；2. 可检测事故现场风向、风速、温度、湿度、气压等气象参数，图表模式显示，可存储 ≥ 200 组数据，响应时间： ≤ 1 秒。测量范围：温度约： $-29\sim 70^{\circ}\text{C}$ ，海拔高度约： $-500\sim 9000\text{m}$ ，气压约： $870\sim 1080\text{hpa}$ ，相对湿度约： $5\sim 90\%$ ；3. 具备数据传输功能；4. 配备三脚架。”

(12) 招标文件采购清单第 54 项电动破拆工具组技术参数要求中：“电动扩张器：最大扩张力：不小于 12.5 吨；最小扩张力：不小于 4.0 吨；最大扩张距离：不小于 480 毫米；最大牵引力：不小于 4 吨；牵引距离：不小于 350 毫米；”建议参数修改为：“电动扩张器：最大扩张力：不小于 12.5 吨；最小扩张力：不小于 4.0 吨；最大扩张距离：不小于 480 毫米；最大牵引力：不小于 4 吨；牵引距离：不小于 350 毫米；尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：不大于 1050 $\times$ 400 $\times$ 300 毫米；”

(13) 招标文件采购清单第 103 项大型水力排烟机技术参数要求中：“3.2 最大排烟量 $\geq 60000\text{m}^3/\text{h}$ 。”建议参数修改为：“3.2 最大排烟量 $\geq 60000\text{m}^3/\text{h}$ 。”

(14) 建议删除招标文件采购清单第 109 项消防灭火机器人技术参数要求中：“1.15 全景监控功能：可以远程显示机器人本体 360 度影像；”“4.2 具有图像防抖动功能；具备前方、后方、及机器人周围 360 度全景影像采集并实时传输的功能，数据传输方式为无线传输采用加密信号。具备投屏功能。”

(15) 招标文件采购清单第 109 项消防灭火机器人技术参数要求中：“3.2 配置探测传感器和摄像机，实现对现场不同高度的有毒可燃气体、音视频，环境进行测分析。”建议参数修改为：“3.2 配置探测传感器和摄像机，实现对现场有毒可燃气体、音视频，环境进行测分析。”

(16) 招标文件采购清单第 126 项防水定位对讲机技术参数要求中：“符合 GB3836.1-2010 和 GB3836.4-2010 标准；符合 GB12476.1-2013 和 GB12476.4-2010 标准；”建议参数修改为：“提供与投标产品型号一致的对讲机型号核准证以及防爆证。”

1

1

1

1

1



