

质疑答复函



一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：宜春嘉安贸易中心

地址：江西省宜春市万载县株潭镇湘赣路 49 号

邮编：336105

联系人：张惠平 联系电话：18355838015

授权代表：张惠平 联系电话：18355838015

地址：江西省宜春市万载县株潭镇湘赣路 49 号

邮编：336105

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购

质疑项目的编号：KHZF2024-05

包号：1

收到质疑函日期：2024 年 12 月 31 日（邮寄送达签收时间 2024 年 12 月 31 日，顺丰单号：SF1544066106529）

三、质疑事项具体内容及质疑答复的具体内容、事实依据

宜春嘉安贸易中心关于开化县新材料新装备产业园特勤消防站项目-其他消防器材采购提出的质疑函我公司于 2024 年 12 月 31 日知悉，根据质疑内容，现答复如下：

质疑事项 1: 招标文件采购清单第 2 项移动式消防炮技术参数要求中：“5. 水平旋转 $\geq 120^{\circ}$ ；7. 总重量 $\leq 40\text{kg}$,” 我司根据市场调查发现，



此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“5. 水平旋转 $\geq 90^\circ$ ；7. 总重量 $\leq 42\text{kg}$ ”；

事实依据：招标文件采购清单第 2 项移动式消防炮技术参数要求中：“5 水平旋转 $\geq 120^\circ$ ；7 总重量 $\leq 40\text{kg}$ ；”（附件见质疑函）。

质疑答复内容 1：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 2: 招标文件采购清单第 4 项便携式移动消防炮技术参数要求中：“6. 俯仰角度 $\geq 20^\circ - 60^\circ$ ；”我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“6. 俯仰角度 $\geq 20-55^\circ$ ”

事实依据：招标文件采购清单第 4 项便携式移动消防炮技术参数要求中：“6. 俯仰角度 $\geq 20^\circ - 60^\circ$ ；”附标准截图（附件见质疑函）。

质疑答复内容 2：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 3: 招标文件采购清单第 5 项 6 米拉梯技术参数要求中: “竹制, 经过防腐处理。高度 $\geq 6100\text{mm}$, 宽度 $\geq 440\text{mm}$, 梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$, 质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。” 根据 XF137-2007《消防梯》标准, 6 米拉梯的宽度和梯蹬间距并不是越长越好, 参数较为单一, 不符合 XF137-2007《消防梯》标准的要求, 因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求, 实现锁定特定供应商、特定产品的目的, 属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为: “竹制, 经过防腐处理, 高度 $\geq 6100\text{mm}$, 宽度 $300 \pm 3\text{mm}$, 梯蹬间距 $280 \pm 2\text{mm}$, 质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

事实依据: 招标文件采购清单第 5 项 6 米拉梯技术参数要求中: “竹制, 经过防腐处理, 高度 $\geq 6100\text{mm}$, 宽度 $\geq 440\text{mm}$, 梯间距 $\geq 340\text{mm}$, 质量 $\leq 30\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。” 附标准截图 (附件见质疑函)。

质疑答复内容 3: 将进行更正, 采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 4: 招标文件采购清单第 6 项 9 米拉梯技术参数要求中: “竹制, 经过防腐处理, 高度 $\geq 9100\text{mm}$, 宽度 $\geq 440\text{mm}$, 梯间距 $\geq 340\text{mm}$, 质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认

证证书或型式检验报告。”根据 XF137-2007《消防梯》标准，9 米拉梯的高度、宽度和梯蹬间距并不是越长越好，参数较为单一，不符合 XF137-2007《消防梯》标准的要求，因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“竹制，经过防腐处理，高度 $9000 \pm 200\text{mm}$ ，宽度 $300 \pm 3\text{mm}$ ，梯蹬间距 $280 \pm 2\text{mm}$ ，质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

事实依据：招标文件采购清单第 6 项 9 米拉梯技术参数要求中：“竹制，经过防腐处理，高度 $\geq 9100\text{mm}$ ，宽度 $\geq 440\text{mm}$ ，梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$ ，质量 $\leq 45\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。附标准截图（附件见质疑函）。

质疑答复内容 4：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 5: 招标文件采购清单第 7 项 15 米拉梯技术参数要求中：“选用优质铝合金，经过防腐处理、高度 $\geq 15000\text{mm}$ ，宽度 $\geq 440\text{mm}$ ，梯间距 $\geq 340\text{mm}$ 。重量小于 90kg ”根据 XF137-2007《消防梯》标准，15 米拉梯的高度、宽度和梯间距并不是越长越好，参数较为单一，不符合 XF137-2007《消防梯》标准的要求，因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现

锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“选用优质铝合金，经过防腐处理，高度 $15000 \pm 300\text{mm}$ ，宽度 $350 \pm 4\text{mm}$ ，梯间距 $300 \pm 2\text{mm}$ 。重量小于 90kg 。”

事实依据：招标文件采购清单第 7 项 15 米拉梯技术参数要求中：“选用优质铝合金，经过防腐处理，高度 $\geq 15000\text{mm}$ ，宽度 $\geq 440\text{mm}$ ，梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$ 。重量小于 90kg 。”。附标准截图（附件见质疑函）。

质疑答复内容 5：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 6：招标文件采购清单第 8 项挂钩梯技术参数要求中：“选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理，高度 $\geq 3100\text{mm}$ ，梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$ ，质量 $\leq 8\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”根据 XF137-2007《消防梯》标准，挂钩的高度和梯蹬间距并不是越长越好，参数较为单一，不符合 XF137-2007《消防梯》标准的要求，因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求。实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“选用优质毛竹或铝合金，经过防腐处理。高度 $4000 \pm 100\text{mm}$ ，梯蹬间距 $340 \pm 2\text{mm}$ ，质量 $\leq 10.5\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”

事实依据:招标文件采购清单第 8 项挂钩梯技术参数要求中:“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $\geq 3100\text{mm}$,梯间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 8\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。附标准截图(附件见质疑函)。

质疑答复内容 6:将进行更正,采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 7:招标文件采购清单第 9 项单杠梯技术参数要求中:“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $\geq 4100\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq 340\text{mm}$,质量 $\leq 10\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”根据 XF137-2007《消防梯》标准,单杠梯的单杠梯的长度一般是在 3 米左右,并不是 ≥ 4.1 米,不符合 XF137-2007《消防梯》标准的要求,因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求,实现锁定特定供应商、特定产品的目的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $3000 \pm 100\text{mm}$,梯蹬间距 $340 \pm 2\text{mm}$,质量 $\leq 10\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告”

事实依据:招标文件采购清单第 9 项单杠梯技术参数要求中:“选用优质毛竹或铝合金,经过防腐处理,高度 $\geq 4100\text{mm}$,梯蹬间距 $\geq$

340mm，质量 $\leq 10\text{kg}$ 。需提供具有法定资质的国家级检验机构出具的自愿性认证证书或型式检验报告。”附标准截图（附件见质疑函）。

质疑答复内容 7：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 8：招标文件采购清单第 16 项高倍数泡沫发生器技术参数要求中：“1. 若无叶轮（重量 $\leq 10\text{kg}$ ），可由单人携带操作，有叶轮（推车式、铜制叶片、叶片数量 ≥ 6 片、重量 $\leq 25\text{kg}$ ），带有防护罩和发泡网（含 1 个备用发泡网），均可手动开关；”该项要求并不明确，违反了财库(2021)22 号《政府采购需求管理办法》第九条。建议参数修改为：“1. 若无叶轮（重量 $\leq 10\text{kg}$ ），可由单人携带操作，带有防护罩和发泡网（含 1 个备用发泡网），均可手动开关；”

招标文件采购清单第 16 项高倍数泡沫发生器技术参数要求中“6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”指定了出具检测报告的机构和级别，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“6. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家认可的消防产品检测机构出具的检测报告。”

事实依据：招标文件采购清单第 16 项高倍数泡沫发生器技术参数要求中：“1. 若无叶轮（重量 $\leq 10\text{kg}$ ），可由单人携带操作、有叶轮（推车式、铜制叶片、叶片数量 ≥ 6 片、重量 $\leq 25\text{kg}$ ），带有防护罩和发泡

网(含1个备用发泡网),均可手动开关;”“6 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告”

质疑答复内容8:将进行更正,采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项9:招标文件采购清单第17项中倍数泡沫发生器技术参数要求中:“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”指定了出具检测报告的机构和级别,违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家认可的消防产品检测机构出具的检测报告。”

事实依据:招标文件采购清单第17项中倍数泡沫发生器技术参数要求中:“8. 提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。”

质疑答复内容9:将进行更正,采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项10:招标文件采购清单第34项电子气象仪技术参数要求中:“测量单位:米/秒;公里/小时;英尺/分钟;海里(海里/小时);测量范围:1.1~20M/S;60~3937FM或0.5~44.7MPH;0.4~38.8KNT;1~8BFT;0.8~72KMH;准确度:±3%;解析度:0.1m/s;

反映时间：不超过 2 秒；湿度测量：量程范围：0%~100%RH；准确度：
+/-3%；解析度：0.1%；反应时间：≤15 秒；操作环境：-40℃~85℃；
大气压力测量：单位：hPa(mbar),(inHg)；量程范围：
400~1100hPa(11.8~32.5inHg)；准确度+/-3Pa；解析度 1hPa；反应
时间：≤15 秒；露点测量：单位：℃或者华氏度；准确度：+/-2℃；
量程：0~50；海拔高度测量：单位：Meter 米/Feet 尺；量程：
-600to+7000 米/-900to9000 尺；

1、风速，温度，湿度，露点，大气压力，薄福，风寒指数，海拔高
度测量；

2、LCD 双显示；

3、在一定时间内自动关机及风寒指数；

4、多单位显示：米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）；

5、最大/最小/平均值锁定功能；

6、米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时）；

7、可显示过去不少于 16 小时以来的气压进站情况，据此预报未来天
气，并能对风暴到来进行预警；

8、面板按键可选不小于 5 种风度单位 m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr；

9、记录最大及平均数据；

10、设有警报功能；

11、低电量指示”

我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足
此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此

参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商，特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“1 提供国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告；

2. 可检测事故现场风向、风速、温度、气压等气象参数，图表模式显示，可存储 ≥ 200 组数据，响应时间： ≤ 1 秒。测量范围：温度约： $-29\sim 70^{\circ}\text{C}$ ，海拔高度约： $-500\sim 9000\text{m}$ ，气压约： $870\sim 1080\text{hpa}$ ，相对湿度约： $5\sim 90\%$ ；

3. 具备数据传输功能；

4. 配备三脚架。”

事实依据：招标文件采购清单第 34 项电子气象仪技术参数要求：

质疑答复内容 10：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 11：招标文件采购清单第 54 项电动破拆工具组技术参数要求中：“电动扩张器：最大扩张力、不小于 12.5 吨；最小扩张力：不小于 4.0 吨；最大扩张距离：不小于 480 毫米；最大牵引力，不小于 4 吨；牵引距离：不小于 350 毫米；” 我司根据市场调查发现，此招标参数指向性明显，而且市面上能满足此参数的不足三家，显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定

产品的目的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“电动扩张器:最大扩张力:不小于 12.5 吨,最小扩张力,不小于 4.0 吨;最大扩张距离:不小于 480 毫米;最大牵引力:不小于 4 吨,牵引距离:不小于 350 毫米;尺寸(长 x 宽 x 高):不大于 1050x400x300 毫米,”

事实依据:招标文件采购清单第 54 项电动破拆工具组技术参数要求中:“电动扩张器:最大扩张力:不小于 12.5 吨,最小扩张力:不小于 4.0 吨;最大扩张距离:不小于 480 毫米,最大牵引力:不小于 4 吨;牵引距离:不小于 350 毫米;”

质疑答复内容 11:将进行更正,采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 12:招标文件采购清单第 103 项大型水力排烟机技术参数要求中:“3.2 最大排烟量 $\geq 60000\text{m}^3/\text{h}$ 。”我司根据市场调查发现,此招标参数指向性明显,而且市面上能满足此参数的不足三家,显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求,实现锁定特定供应商、特定产品的目的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“3.2 最大排烟量 $\geq 60000\text{m}^3/\text{h}$ 。”

事实依据:招标文件采购清单第 103 项大型水力排烟机技术参数要求中:“3.2 最大排烟量 $\geq 60000\text{m}^3/\text{h}$ 。”

质疑答复内容 12: 将进行更正, 采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 13: 招标文件采购清单第 109 项消防灭火机器人技术参数要求中: “1.15 全景监控功能: 可以远程显示机器人本体 360 度影像:” “4.2 具有图像防抖动功能: 具备前方、后方及机器人周围 360 度全景影像采集并实时传输的功能, 数据传输方式为无线传输采用加密信号。具备投屏功能。” 我司根据市场调查发现, 此招标参数指向性明显, 而且市面上能满足此参数的不足三家, 显然违背了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求, 实现锁定特定供应商、特定产品的目的, 属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议删除。

招标文件采购清单第 109 项消防灭火机器人技术参数要求中: “3.2 配置探测传感器和摄像机, 实现对现场不同高度的有毒可燃气体、音视频, 环境进行测分析。” 任何探测器都只能单一时间对单一范围进行探测, 此条参数描述有误, 违反了财库(2021)22 号《政府采购需求管理办法》第四条 采购需求应当具备科学性的要求。建议删除“不同高度”

事实依据: 招标文件采购清单第 109 项消防灭火机器人技术参数要求:

质疑答复内容 13：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 14：招标文件采购清单第 126 项防水定位对讲机技术参数要求中：“符合 GB3836.1-2010 和 GB3836.4-2010 标准；符合 GB12476.1-2013 和 GB12476.4-2010 标准；”此条参数不符合目前对于对讲机的要求，常规对讲机只需要提供型号核准证和防爆证即可。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求，实现锁定特定供应商、特定产品的目的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“提供与投标产品型号一致的对讲机型号核准证以及防爆证。”

事实依据：招标文件采购清单第 126 项防水定位对讲机技术参数要求中“符合 GB3836.1-2010 和 GB3836.4-2010 标准；符合 GB12476.1-2013 和 GB12476.4-2010 标准；”

质疑答复内容 14：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 15：招标文件采购清单第 180 项抗溶性泡沫技术参数要求中：“1、符合国家标准 GB15308-2006 抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件(评审时查验原件)，”本项目采购内容多，投标供应商多为集成代理商而非制造商，

而检测报告原件是制造商持有的，无法在评审时提供，且投标供应商对投标时提供的材料的真实性负责，评审时提供检测报告复印件已经可以证明投标产品的技术参数。因此我公司质疑此要求是不合理的，限制了供应商参与本项目，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为：“1、符合国家标准 GB15308-2006 抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件。”

事实依据：招标文件采购清单第 180 项抗溶性泡沫技术参数要求中：“1、符合国家标准 GB15308-2006 抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件(评审时查验原件)；”

质疑答复内容 15：将进行更正，采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

质疑事项 16: 招标文件采购清单第 37 项消防用红外热像仪技术参数要求中：“7、高温环境工作时长:80℃时可工作 ≥ 30 分钟，150℃可使用 ≥ 10 分钟，260℃可使用 ≥ 10 分钟或优于”根据 XF/T635-2006 《消防用红外热像仪》的规定,热像仪在特定环境温度持续工作时间为:(1)80℃时, 30min; (2)120℃时, 10min; (3)260℃时, 5min; 但是本项目的此项要求远超国家标准, 我司根据市场调查发现, 此招标参数指向性明显, 而且市面上能满足此参数的不足三家, 显然违背

了公平公正的原则。因此我公司质疑此参数是使用以上特定生产厂家的特定产品的性能作为本项目的技术参数要求,实现锁定特定供应商、特定产品的目的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。建议参数修改为:“7、高温环境工作时长:80℃时可工作 $\geq$ 30 分钟,120℃可使用 $\geq$ 10 分钟,260℃可使用 $\geq$ 5 分钟或优于”

事实依据:(1)招标文件采购清单第 37 项消防用红外热像仪技术参数要求中:“7、高温环境工作时长:80℃时可工作 $\geq$ 30 分钟,150℃可使用 $\geq$ 10 分钟,260℃可使用 $\geq$ 10 分钟或优于。”

质疑答复内容 16:将进行更正,采购文件具体以发布在浙江政府采购网的更正公告为准。

事实依据:更正公告等。

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)

四、告知依法投诉的权利

感谢贵公司对本项目采购活动的支持。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门提出投诉。

质疑答复人:浙江开化经济开发区管理委员会

开化县科创投资集团有限公司

浙江省房地产管理咨询有限公司

2025 年 4 月 7 日

5

