

质疑函

一、质疑供应商基本信息

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：宁波大学附属妇女儿童医院采购中央空调节能改造设备及安装项目

质疑项目的编号：CBNB-20251056G

采购人名称：宁波大学附属妇女儿童医院

采购文件获取日期：2025年02月20日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：招标文件第三部分 采购需求里面 P33页（四）部分设备的参照品牌表里“燃烧器品牌：百得，利雅路，威索，力聚”

事实依据：炉膛结构：水管式锅炉，无炉膛设计。燃烧器品牌：百得，利雅路，威索，力聚，前三个主要适用于火管锅炉，且三个是进口品牌，力聚为国产品牌，四个品牌不是一个档次，且力聚是锅炉品牌，前面个是燃烧器品牌，设置不合理。建议锅炉与燃烧器同品牌，或品牌档次都改为一样

法律依据：∕

质疑事项2：招标文件第四部分 评标办法 P39页 第8条评分、同类设备销售业绩（3分）自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投同品牌同型号空气源热泵项目每提供一份合同得0.5分，满分为1.5分。

事实依据：业绩要求同品牌同型号，有为某一个投标单位而设的倾向性。因为实际销售合同中出现同一个型号的概率很低，每个项目的大小不一致，导致匹配的型号不一样。空气源热泵项目业绩要求建议改为“自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投同类型空气源热泵项目每提供一份合同得0.5分，满分为1.5分。

法律依据：根据《招标投标法》第二十条的规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容4。如果招标文件中对业绩的要求过于具体，例如限定为同品牌同型号的产品，这可能会被视为对某些潜在投标人的不公平对待，从而违反了招标投标的公平原则。

质疑事项3：招标文件第四部分 评标办法 P39页 第8条评分、同类设备销售业绩（3分）自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投同品牌同型号燃气热水机组项目每提供一份合同得0.5分，满分为1.5分。

事实依据：业绩要求同品牌同型号，有为某一个投标单位而设的倾向性。因为实际销售合同中出现同一个型号的概率很低，每个项目的大小不一致，导致匹配的型号不一样。燃气热水机组项目业绩要求建议改为“自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投同类型燃气热水机组项目每提供一份合同得0.5分，满分为1.5分。”

法律依据：根据《招标投标法》第二十条的规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容4。如果招标文件中对业绩的要求过于具体，例如限定为同品牌同型号的产品，这可能会被视为对某些潜在投标人的不公平对待，从而违反了招标投标的公平原则。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：1、建议锅炉与燃烧器同品牌，或品牌档次都改为一样；2、空气源热泵项目业绩要求建议改为“自2022年1月1日(以合同签订日期为准)至今，所投同类型空气源热泵项目每提供一份合同得0.5分，满分为1.5分。”。3、燃气热水机组项目业绩要求建议改为“自2022年1月1日(以合同签订日期为准)至今，所投同类型燃气热水机组项目每提供一份合同得0.5分，满分为1.5分。”

法定代表人（负责人或授权代表）签字(签章)：

公章：

质疑提交日期：2025年02月20日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。