

政府采购履约验收书

一、验收方案					
(一) 项目基本情况					
采购人名称	泰顺县人民医院(泰顺县人民医院医共体)		供应商名称	温州恩启贸易有限公司	
项目名称	泰顺县公共卫生临床中心物流传输系统		合同编号		
合同签订时间	2023 年 3 月 28 日		合同规定验收时间		
项目类型	☒ 货物/ ☐ 服务		合同金额	1168000.00	
(二) 验收方式与方法					
验收组织方式	☐ 自行组织/ ☐ 委托代理		代理机构名称		
验收方式	☐ 一般验收程序/ ☐ 简易验收程序		选择简易验收理由		
验收方法	☐ 一次性验收/ ☐ 分段验收/ ☐ 分期验收		选择非一次性验收理由		
大型或复杂项目	☐ 是/ ☐ 否		邀请本项目其他供应商	☐ 是/ ☐ 否	
	参与验收检测机构名称			参与验收供应商名称	
向社会公众提供的公共服务项目方式	☐ 是/ ☐ 否		采购人、使用人分离项目	☐ 是/ ☐ 否	
	参与验收服务对象			使用单位名称	
(三) 验收人员组成					



验收小组总人数		专业技术人员人数		实际使用人数(如有)		其他验收人员数量	
验收人员姓名	工作单位	职 称 (专业)		联系方式	备注		
吴乃军	县机关中心			13958992806			
陈学军	县中医院			1505876389			
胡学良	县中医院			13706788356			

(四) 验收主要指标和标准

序号	名称	合同履约时间、地点、方式	货物型号规格、标准及配置等(或服务内容、标准)	数量	单价	金 额
1	气 动 物 流 传 输 系 统	合同履约时间：自合同签订之日起至质保期结束 合同履约地点：泰顺县公共卫生临床中心 合同履约方式：按合同执行	1、规格详见配置清单 2、质量标准和要求 1. 乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。 2. 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。	1 套	1168000	1168000

二、验收情况

分期情况	共分 1 期，此为第 1 期验收		分段情况	共分 段，此为 阶段		
第三方参考情况说明	评价对象	评价结果	理由	签字		
	检测机构	☐ 合格 ☐ 不合格				
	其他供应商	☐ 合格 ☐ 不合格				
	服务对象	☐ 合格 ☐ 不合格				
货物类验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	货物清单	☐ 合 格 ☐ 不合格		品牌、型号、规格、数量及外观质量	☐ 合 格 ☐ 不合格	
	技术、性能指标	☐ 合 格 ☐ 不合格		运行状况及安装调试	☐ 合 格 ☐ 不合格	
	质量证明文件	☐ 合 格 ☐ 不合格		售后服务承诺	☐ 合 格 ☐ 不合格	
	安全标准	☐ 合 格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☐ 合 格 ☐ 不合格	
服务类验收内容及结果	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	服务质量	☐ 合 格 ☐ 不合格		服务进度	☐ 合 格 ☐ 不合格	
	人员、设备配备情况	☐ 合 格 ☐ 不合格		安全标准	☐ 合 格 ☐ 不合格	
	服务承诺实现	☐ 合 格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☐ 合 格 ☐ 不合格	
三、验收结论						

存在问题和改进意见	1. 补充培训计划、试运行记录资料; 2. 补充提供在检部门检验合格资料; 3. 补充二期试期的报告; 4. 以上问题经整改到位, 经业主确认后予以通过。
验收小组意见	验收结论性意见: ☒ 合格 ☐ 不合格 其他需要说明的事项:
	有异议的意见和说明理由: 签字:
验收小组成员签字:	
采购人意见:  经办人:  负责人: (盖章)	供应商确认:  供应商盖章或授权代表签字:  联系电话: 13757223223 2025年 4月 15日

注: 该表为履约验收书的综合性参考模板, 验收组织机构可以根据工作实际进行调整。

产品配置清单

序号	货物名称	型号	品牌、产地	主要规格	数量	单位
1	控制 PC 含监控软件	计算机型号: Inspiron 3910 显示器型号: 243S7EHMB	戴尔/中国 飞利浦/中国	计算机型号: Inspiron 3910 显示器型号: 243S7EHMB	1	套
2	总线转换器	BC3009	ELG 翊极/德国	250*175*75mm	1	个
3	设备电源盒	PP3010	ELG 翊极/德国	250*168*148mm	1	个
4	标准上置式站点	NW160	ELG 翊极/德国	880*585*322mm	8	套
5	标准紧凑型末端站点	NW160	ELG 翊极/德国	375*500*302mm	1	套
6	三向转换器	NW160	ELG 翊极/德国	880*490*390mm	2	套
7	三相侧流空压机及配件	SD810	Elektor/德国	5.5KW	1	套
8	风向切换器 NW110	NW110	ELG 翊极/德国	637*350*280mm	1	套
9	风机连接套件	NW75	ELG 翊极/德国	ø75mm	1	套
10	消音器	NW75	ELG 翊极/德国	ø75mm	2	套
11	机房传输瓶缓冲器	NW160	ELG 翊极/德国	ø160mm	1	套
12	传输瓶	NW160	ELG 翊极/德国	350*120mm	18	个
13	内置试管海绵	NW160	ELG 翊极/德国	L125mm	18	个
14	清洁传输瓶	NW160	ELG 翊极/德国	330*120mm	1	个
15	光电控制开关	OTS2747	ELG 翊极/德国	40*20*35mm	2	个
16	系统电缆	DC2154	ELG 翊极/德国	2*1.95+2*2*0.22mm ²	1	套
17	系统控制柜	10KW	ELG 翊极/中国	10KW	1	套
18	气动传输管道 PVC160	PVC160	ELG 翊极/中国	ø160mm	1	套

510032
11月11日