


政府采购履约验收书

一、验收方案					
(一) 项目基本情况					
采购人名称	泰顺县人民医院(泰顺县人民医院医共体)		供应商名称	易事特集团股份有限公司	
项目名称	泰顺县公共卫生临床中心停车场充电桩项目		合同编号	TSCG202311024	
合同签订时间	年 月 日		合同规定验收时间	接到采购人开工通知之日起 45 天	
项目类型	☒ 货物/ ☐ 服务		合同金额	550000	
(二) 验收方式与方法					
验收组织方式	☐ 自行组织/ ☐ 委托代理		代理机构名称		
验收方式	☐ 一般验收程序/ ☐ 简易验收程序		选择简易验收理由		
验收方法	☐ 一次性验收/ ☐ 分段验收/ ☐ 分期验收		选择非一次性验收理由		
大型或复杂项目	☐ 是/ ☐ 否		邀请本项目其他供应商	☐ 是/ ☐ 否	
	参与验收检测机构名称			参与验收供应商名称	
向社会公众提供的公共服务项目方式	☐ 是/ ☐ 否		采购人、使用人分离项目	☐ 是/ ☐ 否	
	参与验收服务对象			使用单位名称	
(三) 验收人员组成					

	文件	☐ 不合格			☐ 不合格	
	安全标准	☐ 合格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☐ 合格 ☐ 不合格	
服务类验收内容及结果	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	服务质量	☐ 合格 ☐ 不合格		服务进度	☐ 合格 ☐ 不合格	
	人员、设备 配备情况	☐ 合格 ☐ 不合格		安全标准	☐ 合格 ☐ 不合格	
	服务承诺实现	☐ 合格 ☐ 不合格		合同履行时间、地点、方式	☐ 合格 ☐ 不合格	

三、验收结论

存在问题和改进意见	1. 进线, 需要更早的验收单. 2. 检查部门如 有漏检应扣减, 3. 调试报告应有监理, 甲方签字认可, 4. 部分设备应做老化测试.
验收小组意见	验收结论性意见: ☒ 合格 ☐ 不合格 其他需要说明的事项: 验收后应尽快予以通过.
	有异议的意见和说明理由: 签字:
验收小组成员签字: 	



验收小组总人数		专业技术人员人数		实际使用人数(如有)		其他验收人员数量	
验收人员姓名	工作单位		职 称 (专业)		联系方式	备注	
王 文 强	昌 市 邮 局				15167858997		
王 永 强	昌 市 邮 局				18758709291		
王 永 强	昌 市 邮 局				13958792806		

(四) 验收主要指标和标准

序号	名称	合同履行时间、地点、方式	货物型号规格、标准及配置等(或服务内容、标准)	数量	单价	金 额

二、验收情况

分期情况	共分 1 期，此为第 1 期验收			分段情况	共分 段，此为 阶段		
第三方参考情况说明	评价对象	评价结果		理由		签字	
	检测机构	☐ 合格 ☐ 不合格					
	其他供应商	☐ 合格 ☐ 不合格					
	服务对象	☐ 合格 ☐ 不合格					
货物类验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由	
	货物清单	☐ 合 格 ☐ 不合格		品牌、型号、规格、数量及外观质量	☐ 合 格 ☐ 不合格		
	技术、性能指标	☐ 合 格 ☐ 不合格		运行状况及安装调试	☐ 合 格 ☐ 不合格		
	质量证明	☐ 合 格		售后服务承诺	☐ 合 格		



采购人意见: 李新 经办人: 王俊 负责人: (盖章) 2024年10月 日	供应商确认: 供应商盖章或授权代表签字: 魏章东 联系电话: 15088912357 年 月 日
--	--

注: 该表为履约验收书的综合性参考模板, 验收组织机构可以根据工作实际进行调整。

