

# 质疑函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：杭州凯诚医疗器械有限公司  
地址：杭州市上城区庆春路157号520 邮编：310003  
联系人：费君凯 联系电话：13957161373  
授权代表：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_



## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：诸暨市人民医院二期建设工程——医疗综合体扩改建工程医疗物流传输系统设备采购及安装采购项目  
质疑项目的编号：诸政采2024-11-07  
采购人名称：诸暨市人民医院  
采购文件获取日期：2024年11月08日

## 三、质疑事项具体内容

- 质疑事项1：P24 h. 操作键盘有发送确认键。 k. 使用按键式键盘面板，防水防尘，操作简便；并具有光电传感器和系统状态提示灯。  
事实依据：触摸屏操作方式是更先进的技术。建议：按键要求功能也可以使用触摸屏方式实现。  
法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
- 质疑事项2：P27 2.1.2工作站的发箱和收箱操作过程高度符合人体工程学原理，其中下层传输模组的最大高度不超过280mm，而上层传输模组的最大高度不超过800mm。  
事实依据：此尺寸为艾信的尺寸，为保证本次招标的公平公正；建议取消尺寸限制。  
法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
- 质疑事项3：P27 2.1.9工作站应具有灯光提醒功能，可设置在护士站；可通过不同灯光颜色直观展示站点待机、异常、运行的状态，灯光采用LED光源有效可视长度不低于400mm，便于人员查看。  
事实依据：限定LED光源可是长度400mm哥厂家均可满足，但在CMA检测报告中要求不低于400mm，是艾信公司手段。不应做此要求，建议删除CMA检测报告要求，满足技术要求即可。  
法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
- 质疑事项4：P27 2.1.7工作站应支持语音对讲呼叫功能。  
事实依据：工作站语音对讲呼叫功能无任何实际使用意义。建议取消。  
法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
- 质疑事项5：P28 2.2.5发送站点配有数字摄像机，分辨率为1080P，具备人脸识别功能，用户可以通过密

码或人脸识别进行身份验证和登录。

事实依据：数字摄像机型号各异，不应分辨率进行要求，建议删除“分辨率为1080P”。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

质疑事项6：P31 6.1.1控制系统由分布式标准化控制柜、设备层网络、控制层网络、管理层网络及控制软件组成。

事实依据：控制方式各种恶样，不应做具体要求，建议删除。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

质疑事项7：P43 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，体系认证范围覆盖：物流传输系统的研发、销售及安装。每个得1分，最高得3分。

事实依据：体系认证中明确要求体现物流传输系统是合理的，但是限定“研发、销售及安装”等字眼，具有明显的倾向性，建议此处只要求范围覆盖：物流传输系统。另外要求投标人具备各个体系证书排除了代理商投标，建议修改：投标人或制造商具有。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。



#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：请重新审核及修改招标文件内容

法定代表人（负责人或授权代表）签字(签章)：

公章：

质疑提交日期：2024年11月15日

#### 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。