

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：杭州依睿智能设备有限公司
地址：浙江省杭州市上城区天城路91号A座B-104室 邮编：310000
联系人：唐海曙 联系电话：13738194851
授权代表：_____
联系电话：_____
地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：诸暨市人民医院二期建设工程——医疗综合体扩改建工程医疗物流传输系统设备采购及安装采购项目
质疑项目的编号：诸政采2024-11-07
采购人名称：诸暨市人民医院
采购文件获取日期：2024年11月13日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：第三部分采购需求二、总体系统技术要求（二）箱式物流 2. 传送方式：双侧皮带驱动式。▲3.1水平传输分拣线由水平传输模组连接而成，模组包括：电机、模组机架、双侧皮带、双侧皮带支撑、电机驱动装置、电机从动装置。
事实依据：箱式物流传动方式分为滚筒和双侧皮带驱动式，市场上以滚筒为主。目前市场上一线品牌如上海瑞仕格医疗科技有限公司、艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司、蓓安科仪（北京）技术有限公司、普天物流技术有限公司、北京白象新技术有限公司、翊极智能科技（上海）有限公司等均采用滚筒传输、而皮带传输仅三流品牌三维海容（青岛）科技有限公司采用。本条参数为三维海容（青岛）科技有限公司独有参数具有唯一性和指向性。排斥更优质的供应商，建议增加滚筒传输方式。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
质疑事项2：第三部分采购需求二、总体系统技术要求（二）箱式物流 ▲2.1.5工作站点采用双侧皮带驱动式，运行噪音低于 45分贝。
事实依据：箱式物流工作站点传动方式分为滚筒和双侧皮带驱动式，市场上以滚筒为主。目前市场上一线品牌如上海瑞仕格医疗科技有限公司、艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司、蓓安科仪（北京）技术有限公司、普天物流技术有限公司、北京白象新技术有限公司、翊极智能科技（上海）有限公司等均采用滚筒传输、而皮带传输仅三流品牌三维海容（青岛）科技有限公司采用，本条参数为三维海容（青岛）科技有限公司独有参数具有唯一性和指向性。排斥更优质的供应商；建议增加滚筒传输方式。
法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
质疑事项3：第三部分采购需求二、总体系统技术要求（二）箱式物流 ▲2.1.13根据设计图纸摆放工作站点方向，不得采用叠加形式进入并道从而压低吊顶高度，水平传输机与并道进出口连接高度不得高于700mm。▲3.10水平传输线采用平行双通道排布，两条通道之间需预留单独的维修通道，以便日后维修，双通道宽度小于1700mm(含转弯位置)，水平通道占用吊顶的高度小于700mm(含并道进出口位置)。

事实依据：此条参数为三维海容（青岛）科技有限公司特有控标参数，“不得采用叠加形式进入并道”水平通道占用吊顶的高度小于700mm“（含并道出入口位置）”此方式是在牺牲物资运输效率上，降低品质，无视患者的生命安全，将自身的技术短板做为招标壁垒，限制更优质的方式。根据招标图纸，并非所有并道进出口采用叠加式都会影响吊顶高度。本条参数以及招标图纸均为三维海容（青岛）科技有限公司独有参数具有唯一性和指向性。排斥更优质的供应商；

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

质疑事项4：第三部分采购需求二、总体系统技术要求（二）箱式物流 ▲3.9传输线在与各并道对接处，满足不少于任意三面进出并道需求，安装灵活，智能、节约吊顶占用空间对接。

事实依据：此条参数为三维海容（青岛）科技有限公司特有控标参数，本条参数均为三维海容（青岛）科技有限公司独有参数具有唯一性和指向性。排斥更优质的供应商；

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：请求：本次的招标文件按照潜在中标品牌“三维”所有技术进行技术要求，完全按照“三维”量身定制的招标文件进行如此“公开、公平、公正”的招标，一再迁就一个业内口碑、业绩都三流的产品，将其他优质的产品和优势的投标人排除在外，如此蔑视法律的存在，何来公平公正而言？我司对招标文件提出严重质疑，希望贵司能给其他投标人一个合理的解释，为维护招标的公平公正性和自身合法权益、公平参与竞标，我司保留向相关监督单位投诉的权力。

法定代表人（负责人或授权代表）签字(签章)：

公章：

质疑提交日期：2024年11月14日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。