

采购合同履约验收报告

根据采购合同的相关约定，浙江明业项目管理有限公司受诸暨市中医医院的委托，  
 于2025年5月16日组织项目采购验收小组对诸暨市中医医院三期中央空调及配套设施采购项目中标供应商浙江国誉电器有限公司提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 目录              | 内容      |                                                                            |         |                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 项目基本情况          | 项目名称    | 诸暨市中医医院三期中央空调及配套设施采购项目                                                     | 项目编号    | 浙江明业 2023-04-15 |
|                 | 项目预算    | 980 万元                                                                     | 中标金额    | 8216000.00 元    |
|                 | 采购人（甲方） | 诸暨市中医医院                                                                    | 供应商（乙方） | 浙江国誉电器有限公司      |
|                 | 履行期限    | 按甲方工地现场施工实际进度同步跟进                                                          | 履行地点    | 诸暨市             |
| 其他验收参与方         |         | 无                                                                          |         |                 |
| 验收方法            |         | <input type="checkbox"/> 简易程序验收 <input checked="" type="checkbox"/> 验收小组验收 |         |                 |
| 是否分段（期）验收       |         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否（一次性验收终验）  |         |                 |
| 验收小组名单          |         | 附验收小组名单                                                                    |         |                 |
| 验收指标和标准         |         | 根据采购文件和合同确定的服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。       |         |                 |
| 验收记录            |         | 附验收记录表                                                                     |         |                 |
| 验收小组对验收方案的修改    |         | 无                                                                          |         |                 |
| 澄清说明补正事项纪要      |         | 无                                                                          |         |                 |
| 验收意见            |         | 通过验收                                                                       |         |                 |
| 对验收结论持有异议的意见和理由 |         | 无                                                                          |         |                 |
| 验收结论            |         | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格        |         |                 |

|              |                                            |     |      |      |
|--------------|--------------------------------------------|-----|------|------|
|              | 序号                                         | 姓名  | 工作单位 | 联系方式 |
| 验收小组<br>成员签字 | 1                                          | 薛建阳 |      |      |
|              | 2                                          | 裴晓峰 |      |      |
|              | 3                                          | 王峰  |      |      |
|              | 4                                          | 苗大佳 |      |      |
|              | 5                                          | 任   |      |      |
| 代理机构<br>(盖章) | <div>浙江恒昌建设工程有限公司<br/>日期: 2025年5月16日</div> |     |      |      |
| 采购单位<br>(盖章) | <div>周孝验收小组代表<br/>日期: 2025年5月16日</div>     |     |      |      |

注：本表一式三份，采购单位、代理机构、供应商各一份。

# 验收记录表

项目名称：诸暨市中医医院三期中央空调及配套设施采购项目

项目编号：浙江明业 2023-04-15

验收时间：2025 年 5 月 16 日

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目总体评价                                | 项目整体验收通过。<br>1. 双螺杆式冷水机组 WCFX46SRH 系统安装完毕，因电力线路未完成，暂未试运行，建议尽快完成。<br>2. 2#楼小部仿空调因改造未安装，由甲方继续跟进。 |
| 验收小组签名                                | 组长： 蒋卫华<br>成员： 姜晓峰 周 华 董 峰 俞 建 杰<br>2025 年 5 月 16 日                                            |
| 供应商意见及签名                              | 同意<br>供应商（签字）： 俞建杰<br>2025 年 5 月 16 日                                                          |
| 同意 周 华<br>采购单位（公章）<br>2025 年 5 月 16 日 |                                                                                                |