

质疑答复函

一、质疑项目基本情况

质疑供应商：杭州亚太自动化有限公司

收到质疑函日期：2025年5月16日

质疑项目名称：兰溪市马达溪等十座闸站运行及维修养护项目

质疑项目的编号：ZJZT-2025-CG030

二、质疑事项答复具体内容

质疑事项 1：招标文件申请人的资格要求中，序号 4：本项目的特定资格：...
投标人须具有水利水电机电安装工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安
全生产许可证。...资质要求与本项目招标内容不相符，具有明显的排他性。

答复内容 1：本项目的特定资格要求设置是根据项目的实际要求进行设定的，...
不存在以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情形。

事实依据 1：1、采购文件 第三章 采购需求 五、采购内容及需求第⑪：根据
《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）规定，游埠闸站、白阁溪闸站、下古
溪闸站、许埠闸站、张坑闸站这 5 座闸站运行时间已达大修年限。结合采购人闸站
维修养护计划，需要有序开展相关闸站的大修工作（包括：主水泵、主电动机及传
动装置、金属结构等）。2、按照《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）第 7
点设备维护与检修管理中第 7.2.4 和 7.3.3 规定：主水泵大修项目和主电动机大修
项目大修技术要求应执行《泵站设备安装及验收规范》（SL/T 317—2023）的规定。
3、需要开展大修的 5 座闸站中：游埠闸站（单机容量为 630KW）和白阁溪闸站（单
机容量为 800KW）为中型闸站且单机容量均大于 500KW，必须由具备水利水电电
安装工程专业承包二级及以上资质的单位进行设备安装、调试、试验及验收。

法律依据 1: 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条: 采购人可以根据采购项目的特殊要求, 规定供应商的特定条件, 但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

质疑事项 2: 招标文件技术商务评定中, 序号 2: 投标人综合实力中, 序号 3): 具有水工金属结构制作与安装工程专业承包三级资质的, 得 1 分; 具有水工金属结构制作与安装工程专业承包二级资质的, 得 2 分; 具有水工金属结构制作与安装工程专业承包一级资质的, 得 3 分。本条款与本项目招标内容无关, 且与招标内容实际需求的专业不符。

答复内容 2: 该得分项取消, 相关更正事项详见更正公告。

三、告知依法投诉的权利

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条规定, 如贵单位对本答复不满意, 可以在质疑答复期满后十五个工作日内向兰溪市财政局政府采购监管科投诉。

质疑答复人: 兰溪市三江水利工程管护所(公章)

浙江展图工程咨询有限公司(公章)

答复日期: 2025 年 5 月 19 日