

# 单一来源采购专家论证意见表

采购人	浙江大学医学院附属第二医院			
采购内容	解放路院区急诊及脑科 9 台电梯更换钢丝绳及曳引轮			
项目金额	36.66 万元			
项目概况	<p>浙江大学医学院附属第二医院解放路院区急诊及脑科9台电梯更换钢丝绳及曳引轮，原设备品牌均为奥的斯机电，部分钢丝绳及曳引轮部件已出现严重老化，存在一定安全隐患。</p> <p>涉及更换设备为急诊大楼（91号、92号、93号、95号、96号、97号、98号以及99号）电梯、脑科69号电梯的钢丝绳及曳引轮配件。</p> <p>由供应商包工、包维修配件材料和辅材辅料、包质量安全进度、包检测检验合格等至可交付安全使用。</p>			
专家论证意见	<p>根据特种设备的相关规定，并以设备运行的安全、稳定、可靠为目标，经专家组讨论评议，原制造安装单位奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司对设备的性能、参数、材质更为熟悉，其配件更换质量也更能得到保证，认为应由奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司承担本项目电梯配件更换工作。故申请用单一来源采购的方式采购。</p>			
	供应商		供应商地址	
	奥的斯机电电梯有限公司 杭州分公司		杭州市九环路 28 号	
专家信息	专家签名	职称	工作单位	联系电话

李强	讲师	中国美术学院	1865737720
马荣成	高工	浙江22世纪	13858086390
马海峰	高工	浙江警官职业学院	13958173396